



**Ariston Genus Premium EVO 45 HP kondenzációs gázkazán (C<sub>63</sub> (C<sub>33</sub>)) égéstermék elvezetése, égési levegő bevezetése:**

Tétel szám	db	Dimenzió mm	Típus, megnevezés	Hossz/egyenérték	Cikkszám
1	1	80/125	Tricox PPs/ALu kazán csatlakozó idom	0,10 m	AAFI60
2	1	80/125	Tricox PPs/ALu ellenőrző egyenes idom	0,25 m	PAEE60C
3	4	80/125	Tricox PPs/ALu 1,00 m hosszszem	1,00 m/db	PACS607C
4	1	80/125	Tricox PPs/ALu ferdetető borítás	-	FT30C
5	1	80/125	Tricox PPs/ALu tetőátvezető szett	1,15 m	PATÁ60
összes/megengedett csőhossz:				5,50 / 12,00 m	

**A maximális, megengedett égéstermék és levegő elvezető hossz: 12,00 m.**

**Z-Gépészet Bt.** Mezőberény, Madách Imre u. 2. mobil: 20/9477-995, e-mail: zgepeszet@gmail.com  
Ez a terv a Z-Gépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

Munka megnevezés:	<b>GÁZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSŐTERV</b>	Rajzszám:	<b>Gg-3</b>	Lapméret:	420 * 297 mm
Építető:	Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00050 Biharugra Községi Önkormányzat 5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.	Méretarány:	<b>1:50</b>	Fájl neve:	Hivatal épület Biharugra Gázellátás.dwg
Építés helye:	Biharugra Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése 5538 Biharugra, Erzsébet u. 25. Hrsz.: 13/1.	Tervszám:	<b>TSZ 186/K/2018.09.07.</b>		
Rajzoló/aláírás:	KECSKEMÉTI GYÖRGY	Tervező/aláírás:	ZOLNAI GYÖRGY G-T/04-274-2001	Dátum:	2018. 07. 15.
				Terv fajta:	ENGEDÉLY TERV